Mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT

ROBINETTERIE-FONTAINERIE HYDRAULIQUE

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque NF197 (révision 5) après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société VAG Valves France
5 rue Jacquard
F-69680 CHASSIEU

Usine de VAG s.r.o.
Lipova alej 3087/1
CZ-695 01 HODONIN

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE-FONTAINERIE HYDRAULIQUE pour les produits objets de cette décision, pour toute la durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission du premier semestre 2015
Décision de reconduction n° 2.6.18/1 du 5 juin 2018
Cette décision annule et remplace la décision n° 2.6.18 du 22 mai 2018

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE-FONTAINERIE HYDRAULIQUE possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par les spécifications techniques :

NF EN 14384 – Poteaux d'incendie
NF S 61-213/CN – Poteaux d'incendie – Complément national à la norme NF EN 14384

Règles de certification NF197 – documents techniques 1 et 4

Ce certificat comporte : 4 pages

Correspondant
Emmanuel CAZENAVE
Tél. : (33) 01 64 68 85 41
Email : emmanuel.cazenave@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

ACCRÉDITATION N° 5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Poteaux d'incendie incongelables
Poteaux de 80 - PMA 16 bar - bride ISO PN 10/16

Gamme	Référence	Type	Hauteur de couverture (m)	Prises	Avec/Sans coffre	Variantes
NOVA F	03010802	C	1	2xDN40 et 1xDN65	Apparentes	Système DSI
NOVA F	03110802	C	1	2xDN40 et 1xDN65	Sous coffre	Système DSI
NOVA F	03030802	C	1	2xDN40 et 1xDN65	Apparentes	/
NOVA F	03130802	C	1	2xDN40 et 1xDN65	Sous coffre	/
NOVA F	03430802	C	1,15	2xDN40 et 1xDN65	Apparentes	DNR (*)
NOVA F	03530802	C	1,15	2xDN40 et 1xDN65	Sous coffre	DNR (*)
NOVA F	03020802	A	1	2xDN40 et 1xDN65	Apparentes	Système DSI
NOVA F	03120802	A	1	2xDN40 et 1xDN65	Sous coffre	Système DSI
NOVA F	03040802	A	1	2xDN40 et 1xDN65	Apparentes	/
NOVA F	03140802	A	1	2xDN40 et 1xDN65	Sous coffre	/
NOVA F	03440802	A	1,15	2xDN40 et 1xDN65	Apparentes	DNR (*)
NOVA F	03540802	A	1,15	2xDN40 et 1xDN65	Sous coffre	DNR (*)

(*) Dispositif de non-retour

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

Poteaux d'incendie incongelables
Poteaux de 100 - PMA 16 bar - bride ISO PN 10/16

Gamme	Référence	Type	Hauteur de couverture (m)	Prises	Avec/Sans coffre	Variantes
NOVA F	03011002	C	1	2XDN65 et 1xDN100	Apparentes	Système DSI
NOVA F	03111002	C	1	2XDN65 et 1xDN100	Sous coffre	Système DSI
NOVA F	03031002	C	1	2XDN65 et 1xDN100	Apparentes	/
NOVA F	03131002	C	1	2XDN65 et 1xDN100	Sous coffre	/
NOVA F	03431002	C	1,15	2XDN65 et 1xDN100	Apparentes	DNR (*)
NOVA F	03531002	C	1,15	2XDN65 et 1xDN100	Sous coffre	DNR (*)
NOVA F	03021002	A	1	2XDN65 et 1xDN100	Apparentes	Système DSI
NOVA F	03021002	A	1	2XDN65 et 1xDN100	Sous coffre	Système DSI
NOVA F	03041002	A	1	2XDN65 et 1xDN100	Apparentes	/
NOVA F	03141002	A	1	2XDN65 et 1xDN100	Sous coffre	/
NOVA F	03441002	A	1,15	2XDN65 et 1xDN100	Apparentes	DNR (*)
NOVA F	03541002	A	1,15	2XDN65 et 1xDN100	Sous coffre	DNR (*)

(*) Dispositif de non-retour

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

Poteaux d'incendie incongelables
Poteaux de 150 - PMA 16 bar - bride ISO PN 10/16

Gamme	Référence	Type	Hauteur de couverture (m)	Prises	Avec/Sans coffre	Variantes
NOVA F	03011502	C	1	2XDN100 et 1xDN65	Apparentes	Système DSI
NOVA F	03111502	C	1	2XDN100 et 1xDN65	Sous coffre	Système DSI
NOVA F	03031502	C	1	2XDN100 et 1xDN65	Apparentes	/
NOVA F	03131502	C	1	2XDN100 et 1xDN65	Sous coffre	/
NOVA F	03431502	C	1,15	2XDN100 et 1xDN65	Apparentes	DNR (*)
NOVA F	03531502	C	1,15	2XDN100 et 1xDN65	Sous coffre	DNR (*)

(*) Dispositif de non-retour

Mandated by AFNOR Certification

CERTIFICATE

VALVES – HYDRAULIC FOUNTAIN FITTINGS

CSTB attests that the products referred to in the appendix comply with the characteristics described in the certification reference system NF 197 (revision 5) after evaluation according to the testing procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision notified by CSTB, AFNOR Certification grants:

Company **VAG Valves France**
5 rue Jacquard
F-69680 CHASSIEU

Factory **VAG s.r.o.**
Lipova alej 3087/1
CZ-695 01 HODONIN

The right to use the NF mark VALVES – HYDRAULIC FOUNTAIN FITTINGS for the products which are the subject of this decision, throughout its period of validity and under the conditions provided in the NF mark General Rules and in the above-mentioned reference system.

Decision of admission of the first half of 2015
Decision of renewal n° 2.6.18/1 dated June 5, 2018
This decision cancels and replaces decision n° 2.6.18 dated May 22, 2018

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid for 15 months. The list of valid certificates is kept up to date and is available on the following Web site: http://evaluation.cstb.fr

CERTIFIED CHARACTERISTICS

The products covered by the NF mark VALVES – HYDRAULIC FOUNTAIN FITTINGS have the minimal characteristics required by the following standards, possibly completed by the technical specifications:

NF EN 14384 – Pillar fire hydrants
NF S 61-213/CN – Pillar fire hydrants – National addition to NF EN 14384

Certification rules NF197 – technical documents 1 and 4

This certificate comprises 4 pages

Correspondent
Emmanuel CAZENAVE
Tel.: (33) 01 64 68 85 41
Email: emmanuel.cazenave@cstb.fr

For CSTB
On behalf of the Technical Director

Yannick LEMOIGNE

ACCRÉDITATION N° 5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Unfreezing pillar hydrants
Pillar hydrants 80 - PMA 16 bar - Flange ISO PN 10-16

Range	Trade reference	Type	Depth of cover(m)	Outlets	With/Out Protection box	Options
NOVA F	03010802	C	1	2xDN40 et 1xDN65	Visible outlets	System DSI
NOVA F	03110802	C	1	2xDN40 et 1xDN65	Protection box	System DSI
NOVA F	03030802	C	1	2xDN40 et 1xDN65	Visible outlets	/
NOVA F	03130802	C	1	2xDN40 et 1xDN65	Protection box	/
NOVA F	03430802	C	1,15	2xDN40 et 1xDN65	Visible outlets	DNR (*)
NOVA F	03530802	C	1,15	2xDN40 et 1xDN65	Protection box	DNR (*)
NOVA F	03020802	A	1	2xDN40 et 1xDN65	Visible outlets	System DSI
NOVA F	03120802	A	1	2xDN40 et 1xDN65	Protection box	System DSI
NOVA F	03040802	A	1	2xDN40 et 1xDN65	Visible outlets	/
NOVA F	03140802	A	1	2xDN40 et 1xDN65	Protection box	/
NOVA F	03440802	A	1,15	2xDN40 et 1xDN65	Visible outlets	DNR (*)
NOVA F	03540802	A	1,15	2xDN40 et 1xDN65	Protection box	DNR (*)

(*) Non-return device.

Unfreezing pillar hydrants
Pillar hydrants 100 - PMA 16 bar - Flange ISO PN 10-16

Range	Trade reference	Type	Depth of cover(m)	Outlets	With/Out Protection box	Options
NOVA F	03011002	C	1	2XDN65 et 1xDN100	Visible outlets	System DSI
NOVA F	03111002	C	1	2XDN65 et 1xDN100	Protection box	System DSI
NOVA F	03031002	C	1	2XDN65 et 1xDN100	Visible outlets	/
NOVA F	03131002	C	1	2XDN65 et 1xDN100	Protection box	/
NOVA F	03431002	C	1,15	2XDN65 et 1xDN100	Visible outlets	DNR (*)
NOVA F	03531002	C	1,15	2XDN65 et 1xDN100	Protection box	DNR (*)
NOVA F	03021002	A	1	2XDN65 et 1xDN100	Visible outlets	System DSI
NOVA F	03021002	A	1	2XDN65 et 1xDN100	Protection box	System DSI
NOVA F	03041002	A	1	2XDN65 et 1xDN100	Visible outlets	/
NOVA F	03141002	A	1	2XDN65 et 1xDN100	Protection box	/
NOVA F	03441002	A	1,15	2XDN65 et 1xDN100	Visible outlets	DNR (*)
NOVA F	03541002	A	1,15	2XDN65 et 1xDN100	Protection box	DNR (*)

(*) Non-return device.

Unfreezing pillar hydrants
Pillar 150 - PMA 16 bar - Flange ISO PN 10-16

Range	Trade reference	Type	Depth of cover(m)	Outlets	With/Out Protection box	Options
NOVA F	03011502	C	1	2XDN100 et 1xDN65	Visible outlets	System DSI
NOVA F	03111502	C	1	2XDN100 et 1xDN65	Protection box	System DSI
NOVA F	03031502	C	1	2XDN100 et 1xDN65	Visible outlets	/
NOVA F	03131502	C	1	2XDN100 et 1xDN65	Protection box	/
NOVA F	03431502	C	1,15	2XDN100 et 1xDN65	Visible outlets	DNR (*)
NOVA F	03531502	C	1,15	2XDN100 et 1xDN65	Protection box	DNR (*)

(*) Non-return device.