SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach

ZERTIFIKAT Nr. 14-007-5 SVGW

Antragsteller /Hersteller: VAG GmbH, DE-68305 Mannheim
Vertreter / Vertreiber: VAG GmbH (AT), AT-1100 Wien

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **14-007-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Schieber

Bezeichnung: Gas-Absperrschieber VAG

Typen: Beta 300 / EKO plus

Nennweite: DN 40 – 600, DN 350 – 600 *)

Anschlüsse:
- beidseitig Flansch nach EN 1092-2
- integrierte Werkstoffübergangsverbindung für Rohre aus PE 100 (DN 50-200)*)
- Steckmuffe System BAIO® (DN 80, 100, 150, 200)

Zertifizierungsgrundlage: EN 13774 (2013)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.03.2024**

Zertifiziert für:
- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Gasnetz
- einen Betriebsdruck von max. 10*) / 16 bar in Anlagen
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis + 60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.3).

akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 03.04.2019